



sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Karina Haga Melhus

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 23/8047-4

Dato: 05.10.2023

Uttale samferdsel og utemiljø, utomhusplan

Sektor samferdsel og utemiljø har følgende merknad.

Nytt revidert situasjonskart skal vise følgende:

- Hvor er varelevering og renovasjon
- Frisikt: Gjelder to steder ut mot eksisterende gang- og sykkelveg og avkjørsel mot nord som er stengt med bom.
Under begge tilknytningspunkt til eksisterende gang- og sykkelveg skal det anlegges tilstrekkelig lengde drenerør (min. ø 160)
- Det skal anlegges et fysisk skille mellom grøft tilhørende g/s og grøntområde til skolen. Viser i kart/tegning
- Det tas som en selvfølge at utomhusplan er tilpasset tegninger og krav gjort gjeldende i godkjent teknisk plan.

Representant for kommunens samferdselsavd. skal kalles inn til byggemøter ifm. opparbeidelse av teknisk plan og tilknytningspunkt i utomhusplan.