

S Y ENTREPRENØR AS
Att: Ytreland Ståle
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
CHYQ2046	GID 123/2	2023/8496	John Ivar Solvig	Kopervik, 06.10.23

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra 123/2.

Tillatelse til utslipp

Ansvarlig for utslippet:	Bjørn Selle
Beregnet pe:	10 PE
Anleggstype:	Uponor Clean 2 minirensanlegg
Slamlager:	4600 Liter
Restutslipp:	Eksisterende ledning til sjø

Vi viser til søknad fra S Y Entreprenør AS om utslippstillatelse for minirensanlegg for Snikvegen 105 og 103, Gnr. 123, Bnr.2, mottatt søknad 19.09.23.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven (forurl.) § 11, jfr. forurensningsforskriften §§ 12-5.

Installering av minirensanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å påbegynne arbeidet før byggetillatelse foreligger.

Vilkår for tillatelsen

Vilkår for tillatelsen er at du skal etablere og drive utslippet fra gnr. 123, bnr. 2 i samsvar med kravene i forurensningsforskriften i §§ 12-7 til 12-13.

Begrunnelse for vedtaket

Saken gjelder rehabilitering/endring av utslippsløsning. Det er søkt om nytt bygg på Snikvegen 105, og i den sammenheng blir det satt ned ett fellesanlegg som skal gjelde for Snikvegen 105, og 103. I dag har eiendommen slamavskiller på Snikvegen 103 med utslipp via sjøledning. Det nye utslippet vil slippes renset til Karmsundet via eksisterende sjøledning.

Tiltaket er prosjektert for å tilfredsstille renskravene i forurensningsforskriften § 12-8 og kan derfor godkjennes.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av myndighet. I følge § 8 skal offentlig beslutninger, dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelige og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arts bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand samt effekt av påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.

Installering av minirensanlegg som tilfredsstiller renskravene i forurensningsforskriften § 12-8, vil være en stor forbedring fra dagens løsning, og vil bidra til mye mindre forurensning.

Anlegget plasseres nedenfor 103. Det er kun lokk på anlegget som vil være synlig i terreng. Det vil være spyle/stakekum fra begge bygg, og en eksisterende kum nede ved sjøen som kan brukes til prøvetaking.

Viktig informasjon til den ansvarlige for utslippet

Eier er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn, jf. forurensningsforskriften § 12-5.

Etablering av anlegget krever godkjent byggetillatelse, jf. pbl. § 20-2. Byggetillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. pbl.s § 21-9.

Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen jf SAK10 § 8-1.

Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, jf pbl § 28.6.

Dersom det i fremtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig at utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. pbl § 27-2 annet ledd.

Eier av utslippstillatelsen er selv ansvarlig for eventuell forurensning. jf forurl. § 7.

Tømming etter produsentens produktbeskrivelse, slamtømmefrekvens 10 personer maks, 6mnd.

Det skal utføres årlig service i henhold til serviceavtale med de som fører service på uponor sine anlegg.



Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 5700,-. Faktura vil bli ettersendt:

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan klages på innen 3 uker, jf. forvaltningsloven (fvL). § 29 Eventuell. klage sendes til Karmøy kommune.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 52 85 75 10 eller du kan sende e-post til post@karmoy.kommune.no

Med hilsen
Karmøy kommune

Silvia May Stange
Sektorsjef areal og byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

John Ivar Solvig
Tilsyn og kvalitetskontrollør
Sektor areal og byggesak

Klagerett

Du har rett til å klage på dette vedtaket. Klageretten er omtalt i forvaltningsloven § 28.

Klagefrist	Klagefristen er tre uker fra den dagen du fikk dette brevet. Det er nok at klagen er sendt på e-post eller postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du opplyse om datoen for når du mottok brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få lengre klagefrist. Dette må i så fall begrunnes.
Innhold i klagen	Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, hvilke endringer du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha noe å si for vår vurdering av klagen. Klagen må være underskrevet.
Hvem sender du klagen til?	Klagen sender du på e-post til post@karmoy.kommune.no eller i brev til Karmøy kommune, tilsyn bygg og miljø, Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK. Dersom vedtaket vårt ikke endres som følge av klagen, sender vi klagen til klageinstansen for endelig vedtak.
Klageinstans	Statsforvalteren er klageinstans i noen saker, og kommunens formannskap eller klageutvalg, er klageinstans i andre saker. Dersom saken går til en klageinstans, vil du få konkret beskjed om hvilken instans det er.
Rett til å se dokumentene og til å kreve veiledning	Med noen unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finner du i §§ 18 og 19 i forvaltningsloven. Har du behov for veiledning, ta kontakt med oss, så vil vi gi nærmere veiledning om retten til å klage, om framgangsmåten og om saksgangen ellers.
Kostnadene med klagesaken	Hvis vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få dekket større kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, f.eks. til advokathjelp. Hvis det trengs, vil klageinstansen orientere deg om retten til å kreve å få dekket saksomkostninger. Eventuelt krav om dekning av saksomkostninger må fremmes innen tre uker etter at det nye vedtaket ble gjort kjent for deg.
Klage til sivilombudsmannen	Hvis du mener at du er urettferdig behandlet av den offentlige forvaltningen, kan du sende inn en klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd (regjeringen). Da kan du ikke senere få saken din inn for Sivilombudsmannen.

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Selle Bjørn	Snikvegen 103	5545	Vormedal
Christer Orre Hult			