



Avaldsnes skole

Unntatt offentlighet jmf. offl. §13. jfr. fvl. § 13.1.1

Karmøy kommune	Sak dato: 03.10.2023
Postboks 167	Sak nr: 2023-6732
4291 KOPERVIK	Saksbehandler: Nina Sveindal Sivertsen

Svar til spørsmål til svar på tilsynsrapport 26.09.23

Vi har hatt møte med byggforvalter og her er svarene på spørsmål i brev datert 26.09.23

Merknad 1: FDV planen er en felles plan i Karmøy kommune. Se vedlegget for mer informasjon.

Skolen står på liste over skoler som skal rehabiliteres, men det er pr. i dag ikke satt av midler i kommunen. Det er derfor ikke mulig å sende over en konkret plan for rehabilitering.

Merknad 2: Alle klasserom i hovedbygget vender mot sør og har vinduer uten utvendig solavskjerming. Dette gjør at det på dager med sol er utfordrende å regulere temperaturen. Dette er utfordringer vi har hele året. Vi har derfor lystette gardiner i alle rom med denne utfordringen. Som nevnt i svar en står Avaldsnes skole på liste over skoler som skal rehabiliteres, men det er pr. i dag ikke lagt en tidsplan for dette.

I tillegg til hovedbygget har tilbygget mot sør pr. i dag feil med ventilasjonsanlegget, og dette er planlagt utbedret i uke 41

Merknad 3: Skolen melder tilbake til når eiendom har montert avsug til keramikkovn. I påvente av dette vil keramikkovnen ikke startes når elevene er på skolen.

Med hilsen
Nina Sveindal Sivertsen
Rektor

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ingen signatur.

Kopi til:

Postadresse: Avaldsnes skole 4262 AVALDSNES	Telefon: +47 52811544	Org.nr: 975275094
--	---------------------------------	-----------------------------



Avaldsnes skole

Unntatt offentlighet jmf. offl. §13. jfr. fvl. § 13.1.1

Vedlegg:

Periodisk ettersyn varmepumpe

FDV plan Avaldsnes skole