

Espen Tangjerd
Att: Tangjerd Espen
Åkravegen 143
4270 ÅKREHAMN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ETXB2842	GID 10/28	2021/11748	Oddmund Røkke	Kopervik, 11.10.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 10/28 - Vestre Karmøyveg 231 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.

Stakepunkt monteres forskriftsmessig.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.

Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Klæhaug Arild	Vestre Karmøyveg 231	4275	Sævelandsvik