

Espen Tangjerd
Att: Tangjerd Espen
Åkravegen 143
4270 AKREHAMN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
DTVH1374	GID 22/360	2023/9146	Oddmund Røkke	Kopervik, 11.10.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 22/360 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum
monteres forskriftsmessig**
**Det skal monteres tilbakeslagsventil
væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første
uttak.**
Det skal monteres slamavskiller.
**Overvann tas hånd om på egen eiendom.
Overvannet skal ikke skade andre eiendommer
kommunale veger eller anlegg.**
**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at
tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**
**Tilkobling, frakobling, omlegging og
reparasjoner på anlegg som er tilknyttet
kommunens vann- og avløpsnett er
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge
og ha liggende ledningsgrøft, herunder
vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns
eiendom.**
**Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning
må eieren selv innhente tillatelse til påkobling
fra rettighetshaverne.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no



Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Moe Vibeke Ferkingstad	Årholstet 4 A	4032	Stavanger