


Karmøy kommune




Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: NPJE3734 Saksnummer: 2021/3581

Foretak

-  VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEA VÅGEN
-  **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen
-  **Telefon**
52 81 57 33
-  **Mobil**
52 81 57 33
-  **Epost**
post@vedavagenror.no



Kontaktperson

-  Vedøy Sverre
-  **Telefon**
95931132
-  **Telefon**
95931132
-  **Epost**
sverre@vedavagenror.no





Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Wergelandsgata 5
-  **Gårds- og bruksnummer**
59/58
-  **Bygningsnummer**
11848281
-  **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Hansen Christian
-  **Adresse**
Postboks 266, 4291 Kopervik
NORGE

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**
Bolig
-  **Beskrivelse av tiltaket**
-
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Utskifting av ledning

Ny ledning PE100 på 32 mm

Eksisterende ledning MCU

Kobles til ledning av type VL PEH på 63 mm med påkoblingstype MRI

Utstyr



Tilbakeslagssikring (1)

Væskekategori: 2, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagssikring (BA)

Systemskisse for tilbakeslagssikring:




Stoppekran (1)

Antall: 1

Skisse

Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

SOSI-fil
Sluttdokumentasjon - 59_58 Wergelandsgata 5.sos

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i påkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato vann
08.11.2022

 Tilleggsopplysninger

-