



kommunale vegger

Notat

Til: Karl Inge Stumo

Kopi til: Torill Thorsen Våge

Saksbehandler: Hilde C. Pettersen

Vår referanse: 23/6916-6

Dato: 17.10.2023

Uttale samferdsel

Samferdsel har følgende uttale:

- Det må sendes inn lengde og tverrprofil av snuhammer. Snuhammer må vises i sin helhet.
- Avtale om håndtering av overvann fra snuhammer må foreligge selv om dette berører egen grunn.
- Snuhammer skal opparbeides og grunn skal overføres Karmøy kommune vederlagsfritt.
- Det er omtalt at det skal skrapes og ryddes langs veg. På strekningen fra kryss FV Nordre Liknesveg til vist offentlig snuhammer må det foreligge en forenklet teknisk plan som viser utvidelse og forsterkning av veg. Dette på strekningen som er smalere enn 3,5 meter.
- Det må foreligge en lysplan som viser nytt gatelys ved offentlig snuplass. Det skal etableres nytt LED armatur på eksisterende stolpe (står mellom gnr 19/40 og 19/29). Rettighet til å ha armatur på stolpe må foreligge. Lysplan skal være i henhold til kommunal lysnorm
- Snuhammer må etableres på privat veg dersom tomter skal betjenes med bossbil.