



KARMØY KOMMUNE

Trebygg Vest As

Dato: 17.10.2023

Grindhaugvegen 22C

Dokumentnummer: 23/14-362

4270 Åkrehamn

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Gnr. 2, bnr. 208 - Forespørsel ang. bygging av hagestue

Et tilbygg på 16kvm utløser krav til søknad etter Pbl §20-2 (Tiltak uten krav til ansvarsrett) med krav til nabovarsling, tegninger mm.

Et tips kan være å redusere tilbygget litt- vedlagt tegning viser et tilbygg på 15.6kvm, hvis dette reduseres til 15.0 kvm er det unntatt søknadsplikt og trenger bare meldes inn for oppdatering av kommunens arkiv, da spares et gebyr på saksbehandling på 3800kr.

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.