



KARMØY KOMMUNE

Kjetil Olsen

Sandbakkane 5

4270 Åkrehamn

Dato: 19.10.2023

Dokumentnummer: 23/14-367

Deres referanse:

Saksbehandler: Karl Inge Stumo

Gnr. 17, bnr. 18 - Spørsmål om fasade

Viser til henvendelse og telefonsamtale. Mindre takoverbygg/takutstikk (ca 3-4kvm) er unntatt søknadsplikt så lenge veggiv er 4m fra grensen og takutstikk/takoverbygg er maks 1m ut fra vegg og altså ikke nærmere grense enn 3m.

Med hilsen

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.