

Marian Flesjå

Fra: Marian Flesjå
Sendt: torsdag 19. oktober 2023 12:39
Til: Marian Flesjå
Emne: VS: Litlasund

Fra: Stian Andre Hesvik <stian.hesvik@boligpartner.no>
Sendt: 19. oktober 2023 09:36
Til: Lars Henrik Vestbø <post@lhv.no>
Emne: SV: Litlasund

Hei.
Snakket med rørlegger å det er OK.

Med vennlig hilsen

Stian Andrè Hesvik | Byggeleder
Tlf: 95078920
stian.hesvik@boligpartner.no

BoligPartner Haugesund
Stølsmyr 20, 5542 Karmsund
Tlf: 902 78 888
haugesund@boligpartner.no

BoligPartner

BYGGET I TRE. SOM SKAPT FOR ALLE.

>

Fra: Lars Henrik Vestbø
Sendt: 12. oktober 2023 09:45
Til: Stian Andre Hesvik <stian.hesvik@boligpartner.no>
Emne: SV: Litlasund

Hei Stian

Vi skal ferdigmelde Va på dei 3 siste boligene på Litlasund

I den forbindelse må jeg få en bekreftelse fra dere at Rør innvendig har : **Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler**

Dette er et krav som ligger i vedlagt godkjenning på Va