

### RØRLEGGERMELDING for bestående bygg

I henhold til vedlagte skisse anmeldes til utførelse nedenstående rørleggerarbeider hos:  
Eier: Christian Clausen sen. gnr.: 127 bnr.: 1-42 sted: Hauge, Torvestad  
Netto leieareal av bolighus: ..... m<sup>2</sup>, brutto gulvflate løe: .... m<sup>2</sup>, brutto gulvflate andre bygg: .... m<sup>2</sup>  
Tidligere kloakkforhold: .....  
Tidligere vannforsyning: .....

VANN: off. <input checked="" type="checkbox"/> priv. <input type="checkbox"/>	KLOAKK: off. <input type="checkbox"/> priv. <input type="checkbox"/>	OVERVANN: off. <input type="checkbox"/> priv. <input type="checkbox"/>
Stikkledn.: 32 dim. pel type	Stikkledn.: dim. type	Stikkledn.: dim. type
Fellesledn.: Felles klammer " "	Fellesledn.: " "	Fellesledn.: " "
Hovedledn.: " "	Hovedledn.: " "	Hovedledn.: " "
Borehull/brønn: 1/time	Slamavskiller kammer m <sup>3</sup>	Grøft <input type="checkbox"/> Bekk <input type="checkbox"/>
Vannmåler: dim. type	<input type="checkbox"/> Spredegrøft: m <input type="checkbox"/> Sandfilter: lengde: m	

Undertegnede autoriserte rørlegger i Karmøy kommune erklærer at arbeidene vil bli utført på en faglig forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, autorisasjonsvilkår og tekniske bestemmelser for rørleggerfaget.

SKUDENESHAVN RØRLEGGERFORRETNING  
11 53 338  
Postboks 1  
Austevoll  
underskrift og stempel

Skudeneshavn 16/11 1979  
sted dato

Undertegnede erklærer at grøftarbeidene ikke blir igangsatt før godkjent rørleggermelding foreligger og jeg har innhentet nødvendige gravetillatelse fra bl.a. Karmsund kraftlag, Televerket, Vegvesen, Vannverket og grunneiere eller andre rettighetshavere (se generelle vilkår på baksiden av dette ark). Grøften vil ikke bli igjenfylt før vannverkets kontrollør har godkjent arbeidene og tatt de nødvendige mål, bl.a. tilknytningspunkt og utvendig stoppekran. Graving ved eller tilkobling på kommunal vann- og avløpsledning vil bare skje i arbeidstiden, dvs. mellom kl. 0800 og kl. 1500, og ikke på lørdager,

Hauge 29/11 1979  
sted dato underskrift

For behandling av teknisk etat.  
 Godkjent på generelle vilkår og spesielle vilkår:  
 Meldingen ikke behandlet p.g.a.:  
Det må plasseres stoppeanordning ved hovedledningen. Idette tilfellet kan et teleskoprør benyttes. Dette plasseres etter anvisning fra teknisk etat.

Beregning av tilkoblingsavgifter:	
Vann: minimumsavgift (150m <sup>2</sup> )	kr. 800,-
+ tillegg kr. .... x ..... m <sup>2</sup>	= " 0,-
Vanntilkoblingsavgift	= " 800,-
Kloakk: minimumsavgift (150m <sup>2</sup> )	kr. ....
+ tillegg kr. .... x ..... m <sup>2</sup>	= " ....
Kloakktilkoblingsavgift	= " ....
Tilkoblingsavg. vann og kloakk	kr. 800,-
+ moms	kr. 160,-
Tilsammen	kr. 960,-
Betalt 13./12.1979.	

Karmøy tekniske etat, den 22./11. 1979

Kfr.:	
Kfr.:	

*M. Velde*  
kontr.  
*for A. Lundsk*  
kommuneingeniør



## GENERELLE VILKAR

1. Kommunen fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av grøftearbeidene.
2. Televerket og Karmsund Kraftlag skal kontaktes for påvisning av kabler.
3. Ved graving i eller inntil 3 m ved siden av off. veg må forhåndstillatelse innhentes fra vedkommende vegmyndighet.  
For riks- og fylkesveger: Vegsjefen i Rogaland  
Kommuneveger : Teknisk rådmann  
For private veger : Grunneiere og andre rettighetshavere.
4. Skader påført kommunal eller privat ledning eller grøft må erstattes fullt ut. Kommunen tar alle mulige forbehold om riktigheten av inntegningen av vann- og avløpsledninger påført kart. *Kommunens ledningskartverk er kun ment orienterende, og vil alltid inneholde unøyaktigheter.* Kommunen og tilstøtende naboer skal kontaktes for påvisning av vann- og avløpsledninger eller drengrøfter.
5. Der hvor eksisterende vann- eller avløpsledning eller grøft må flyttes av hensyn til ny bebyggelse, skjer endringsarbeidene for utbyggerens regning.
6. Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.  
Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkopling fra rettighetshaverne.
7. Kommunen overtar med sin kontroll av anlegget ikke noe ansvar overfor eier, rørleggermester eller tredjemann. For avbrudd i vannforsyningen eller mangelfullt vanntrykk og eventuelle ulemper p. g.a. dette, gis ingen erstatning. Eieren må selv anlegge og bekoste trykkforsterkingspumpe eller trykkreduksjonsventil der hvor dette er nødvendig.  
Kommunen er uten ansvar:
  - Hvis private ledninger forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre dette beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
  - For frostskaider på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlig ledning.
  - For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstraordinære regnskyl eller høyvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, vegger eller på andre måter.
8. Hvor annet ikke er bestemt gjelder alminnelige regler fastsatt i lov og forskrifter, herunder bl.a.: vassdragsloven, brenningsloven, sunnhetsloven og helseforskriftene, vannforurensningsloven m/ forskrifter, lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m/forskrifter, utslippsvilkår fastsatt i utslippstillatelser, reglement for vann- og avløpsinstallasjoner (NKF- norm nr. 8), autorisasjonsvilkår og bestemmelser.
9. Det gjøres særlig oppmerksom på vannforurensningslovens § 12 og helseforskriftenes § 45 vedr. pålegg om endringer eller opphør av lovlige utslipp.
10. Eieren forplikter seg til å overholde det til enhver tid gjeldende sanittærreglement, samt forskrifter og andre bestemmelser som er eller blir gitt i medhold av reglementet.
11. Dispensasjoner fra de til enhver tid gjeldende reglementer og bestemmelser må søkes av eier og sendes teknisk etat gjennom autorisert rørlegger.

Vedtatt i Karmøy formannskap den 9. januar 1979.

BELEDNING  
til Kønsmåling Ingenting

Gnr. *127* Bnr. *1*  
Tilhørende: *Christian Clausen Senior*  
Adresse: *Aange Færrestad*  
Er tilknyttet off. vann/~~lednings~~ledning, den *29/1-1980*  
Husets brutto gulvflate: *70* m<sup>2</sup>.

*Blådenstam* den *30-5-1980*  
underskrevet

NAVN: Christian Klansen G.NR.: 127

ADR.: Glange Torv-astad BR.NR.: 1.

MALEOPPGAVE OVER EIENDOMMER MED TILLEGGSavgIFT FOR VANN OG KLOAKKavgIFT

BOLIGHUS TOTAL LEIEAREAL M<sup>2</sup> 110 TILLEGGSAREAL M<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

FORRETNINGSEIENDOM —»— \_\_\_\_\_ —»— \_\_\_\_\_

INDUSTRIEIENDOM —»— \_\_\_\_\_ —»— \_\_\_\_\_

DRIFTSBYGNINGER TOTAL GOLVFLATE M<sup>2</sup> 165

6-9-82

dato

E. Hango

sign.



# FERDIGKONTROLL

Dato: 10.4.80 19.80


- ANLEGGET FUNNET TEKNISK I ORDEN.
- ANLEGGET IKKE FUNNET I ORDEN UNDER HENVISNING TIL FORANSTÅENDE PUNKT: .....

VANN TILKOBLET DATO: 29.1.80 19.80

KLOAKK TILKOBLET DATO: 2.1.80 19.80

*E. Hanzon*  
kontrollør.

## Beliggenhet av utvendig stoppekran og tilknytningspunkt:



## Kontrollrapport for utvendige rørleggerarbeider

Nr. 386

Eier: *Christian Clansen senior* gnr.: *129* bnr.: *1* tomt nr. ....  
Byggeplass: *Hauge* nav. adresse: *Hauge* .....  
Autorisert rørlegger: *Stude Rør, Martin Berg* .....  
Fremmøte: *ingen* .....

### PÅPEKTE FEIL OG MANGLER:

1. LEDNINGSGRØFT: Igjenfylling, frostfri overdekning (min. 1 m), knekkpunkt i grøfteprofil, stor stein/blokk, bløte masser, sand rundt røret .....
2. VANNLEDNING: Teleskoprør, stoppekran, avstengningskum, koblingspunkt, matriell, skjøt. ....
3. KLOAKKLEDNING: Dårlig fall (min. 1 : 75), brist i rør, pakning, muffeforbindelse, tilkoblingspunkt, ikke godkjente rør, lekkasjer, åpen ende, slam i rør, tilkoblingspunkt, stakeanretning i kum. ....
4. OVERVANNsledn.: Knuste rør, pakning, motfall, åpen ende, slam i rør, rørmerking (plast), tilkoblingspunkt: .....
5. SANDFANGKUM: Dykker, bunn, lokk (rist) tilkoblingspunkt, renskes. ....
6. SLAMAVSKILLER: Utett, dykkere/H-forbindelse, volum, kammerdeling, slemming, forankring, lokk, nivåhøydeforskjell, tildekking (frostfritt) .....
7. ANDRE MANGLER: .....

Ovenstående påpekte mangler bes rettet innen ..... / ..... 19.....  
hvoretter ferdigkontroll bes rekvirert.

Vannverkskontrollen, .....

*10,4* 19 *80*

*E. Skragens*  
kontrollør.