

RØRLEGGERMESTER OLSEN
Att: Olsen Espen Meidell
Karmøyvegen 581
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
CFNR3441	GID 119/558	2023/6247	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.10.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 119/558 - Mykjåvegen 33 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.
Stakepunkt, stoppekran forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil
væsketategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at
tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner
på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og
avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven.
Krav gitt i utslippstillatelsen sak 2023/854 skal
oppfylles.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Ruud Espen	Draugveien 38	4314	Sandnes