

VEDAVÅGEN RØR AS
Att: Thomsen Glenn Helge
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
WFZV5316	GID 11/389	2023/9382	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.10.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 11/389 - Mannesvegen 195 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent .
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Størkersen Jan Sigvard	Mannesvegen 202	4275	Sævelandsvik

