

S Y ENTREPRENØR AS
Att: Ytreland Ståle
Valbergvegen 14
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
NCOB5162	GID 123/2	2023/7191	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.10.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 123/2 - Snikvegen 105 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent.
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.
Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av minirensanlegg eller annen fagkyndig virksomhet.
Krav gitt i utslippstillatelsen sak 2020/8496 skal oppfylles.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Selle Bjørn	Snikvegen 103	5545	Vornedal