

RØRLEGGERMESTER OLSEN  
Att: Olsen Espen Meidell  
Karmøyvegen 581  
4265 HÅVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
CFNR3441	GID 119/558	2023/6247	Oddmund Røkke	Kopervik, 25.10.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 119/558 - Mykjåvegen 33 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjent som omsøkt.**  
**Stakepunkt, stoppekran forskriftsmessig**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil**  
**væsketategori 2 og avsette plass til vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at**  
**tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**  
**Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner**  
**på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og**  
**avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og**  
**bygningsloven.**  
**Krav gitt i utslippstillatelsen sak 2023/854 skal**  
**oppfylles.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Ruud Espen	Draugveien 38	4314	Sandnes