



Mangor Huus  
Dyrlandvegen 61  
4272 SANDVE

Dato: 27.01.2023  
Dokumentnummer: 23/3966-1  
Deres referanse:  
Saksbehandler: John Ivar Solvig

## gnr. 28, bnr. 2 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i , som ble kontrollert 23. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Slamtanken slipper avløpsvann ut i grunnen uten tilstrekkelig rensing til å tilfredsstillе dagens renskrav til sårbar resipient. Den økologiske tilstanden i Langåkeråna er i dag «svært dårlig». Det må derfor byttes til et anlegg som klarer renskravet. Se vedlagt brev for mer informasjon.

Frist for tilbakemelding er satt til 25.05.2023.

Tilbakemelding gis til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr. 28, bnr. 2 avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighets sak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport og informasjonsbrev.

Med hilsen

John Ivar Solvig  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Vedlegg:

Dyrlandvegen 61 28-2  
Informasjon om tilsyn på avløpsanlegg langs Langåkeråna