



sektor samferdsel og utemiljø

Notat

Til: Karina Haga Melhus

Kopi til: Hilde C. Pettersen

Saksbehandler: Knut Sunnanå

Vår referanse: 23/8047-7

Dato: 26.10.2023

Ny uttale samferdsel og utemiljø, utomhusplan

Viser til tidligere kommentar/krav fra samferdsel til innsendt utomhusplan.

Kommentar i rødt bes besvart/vist i utomhusplan

Hvor er varelevering og renovasjon. **Ok**

-Frisikt: Gjelder to steder ut mot eksisterende gang- og sykkelveg og avkjørsel mot nord som er stengt med bom. **Ikke vist eller kommentert**

- Under begge tilknytningspunkt til eksisterende gang- og sykkelveg skal det anlegges tilstrekkelig lengde drenerør(min.Ø160) **Ikke vist eller kommentert**

- Det skal anlegges et fysisk skille mellom grøft tilhørende g/s og grøntområdet til skolen. Vises i kart/tegning. **Ikke vist eller kommentert**

- Det tas som en selvfølge at utomhusplan er tilpasset tegninger og krav gjort gjeldende i godkjent teknisk plan.