



Utvendig trapp i ubrennbare materialer. Trappen skal være skjermet med minimum EI60 skille der det tidligere var uklassifiserte vinduer.

Merk krav til dør

▼ Fasade Sør  
Brannskiller må oppgraderes til EI120 skiller rundt trapperom. Kanaler fra ventilasjonsrom tilhørende 2. etasje, dvs. som krysser trapperom, må isoleres/brannbeskyttes til EI120 i trapperom.

Varemottak lasterampe på bil

**FORUTSETNINGER:**

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Arealet fullsprinkles (hele 3 etasje + trapperom)
- Det er brannslange dekning på hele arealet iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

**TEGNFORKLARING**

- Seksjoneringsvegg REI120M
- - - Branncelle EI60
- EI30S Dør/vindu med brannklasse
- ➔ Rømningsretning
- ⋯ Rømningstrasé
- Rømningsvei
- Mangel-merknad

REVISJON BESKRIVELSE:		TEGN.:	DATO:	KONTR.:	REV.:
BYGG: Havnegata 9, Kopervik		STS	18.08.23	JB	18.08.23
Prosjekteringstegning brann		PROS.J. NR.:	MÅLESTOKK:		1:100
2.Etasje_Adkomst og varemottak til Hospits mm		221699	FORMAT:		A2
<b>FIRESAFE</b> / FIRESAFE CONSULTING		TEGN. NR.:	REV.:		
Kanalveien 105A, 5068 BERGEN Tlf. 55 19 55 30 / 09110 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no		221699F02	-		