



Snittet tar for seg krav til brannskillende konstruksjoner, krav til bæring fremkommer av prosjekteringsrapport.

#### FORUTSETNINGER:

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Arealet fullsprinkles (hele 3 etasje + trapperom)
- Det er brannslange dekning på hele arealet iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

Branntekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk konsept.

#### TEGNFORKLARING

- Seksjoneringsdekke REI120M
- Branncelle EI60
- EI30S Dør/vindu med brannklasse
- Rømningsvei
- Mangel-merknad
- Tiltaksgrense

#### REVISJON BESKRIVELSE:

BYGG:	TEGN.:	DATO:	KONTR.:	REV.:
Havnegata 9, Kopervik	STS	18.08.23	JB	18.08.23
Prosjekteringstegning brann	PROSJ. NR.:	MÅLESTOKK:		
Snitt A_Hospits	221699	1:75		
		FORMAT:		
		A2		
<b>FIRESAFE</b> / FIRESAFE CONSULTING Kanalveien 105A, 5068 BERGEN Tlf: 55 19 55 30 / 09110 firmapost@firesafe.no www.firesafe.no	TEGN. NR.:	REV.:		
	221699FSnA	-		