


Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: DEF01715 Saksnummer: 2023/8750

Foretak

 BJELLAND VVS AS
Org.nr: 982096839
Kvalamarka 29
5514 HAUGESUND

 **Kontakt**
Øystein Bjelland

 **Telefon**
52704530

 **Mobil**
52704530


 **Epost**
post@bjellandvvs.no

Kontaktperson

 Bjelland Øystein

 **Telefon**
99643740


 **Telefon**
99643740

 **Epost**
oystein@bjellandvvs.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Avaldsnesvegen 26

 **Gårds- og bruksnummer**
66/24

 **Bygningsnummer**
11859402


 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Skjæveland Bernt Ingve

 **Adresse**
82, 5575 Aksdal
NORGE

Eksisterende bygg

 **Tomannsbolig, Horisontaldelt**
Bygnings-ID: 11859402

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Skade på stikkledning. Utbedring av defekt stakepunkt (muligens påkjørt). Avløpsledning fungerer ikke tilfredstillende, kommer ikke igjennom med kamera.
- ★ **Type arbeid**
Spillvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato: 02.10.2023 Ferdigdato: 04.10.2023

Påkoblinger

- ★ **Spillvann**
Reparasjon av ledning
Type reparasjon: Annen reparasjon
Beskrivelse av reparasjon:
Usikker på hva som har skjedd. Avdekkes ved oppgraving

Utvendig utstyr


- **Kommentar**
Tekst: Rør videre inn mot bad og kjeller ikke søkt opp.
- **Kommentar**
Tekst: Eksakt trase ikke søkt opp, er tilknyttet stamme med stakerør i kjeller
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2001
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen (PPP), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2001
- **Stake og spylekum**
Material: PP Polypropylen, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Anleggsår: 2001
- **Stake og spylekum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Rett kjegle, Kumbredde: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse

pdf Kartskisse med tegnforklaring - 66/24 Avaldsnesvegen 26



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

sos Sluttdokumentasjon - 66/24 Avaldsnesvegen 26

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (1)

Dokumentasjon Avaldsnesvegen 26,4250 Kopervik.pdf



Andre opplysninger

-

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato spillvann

02.10.2023



Tilleggsopplysninger

-