

# Dokumentasjon



Bjelland VVS AS  
Kvalamarka 29, 5514 Haugesund  
Tlf 52704530  
E-post post@bjellandvvs.no  
Org.nr 982096839

Kunde adresse Fakturamotak 1326 LYSAKER  
Arbeidsadresse  
Adresse Avaldsnesvegen 26  
Adresse 2 -  
Gård og bruksnummer Avaldsnesvegen 26  
Postnummer og poststed 4250 KOPERVIK

Ordre 62914  
Hovedansvarlig Øystein Bjelland  
Utførelses dato 30-09-2023  
Notat IF Skadenr HL75663001  
Avaldsnesvegen 26 Problemer med tett kloakk Har vært staket opp og forsøkt inspisert ved Eiwa.  
Kundereferanse -

## Avslutningssjekkliste

Bygningsområde: -

### 1. Ordre utført iht. avtalen

Ok

*Sist endret av Øystein Bjelland - 29-09-2023 11:37*

### 2. Monteringsanvisningen er fulgt

Ok

*Sist endret av Øystein Bjelland - 29-09-2023 17:17*

### 3. Bilde og beskrivelse av utført arbeid

Bilde



Ført opp begge stakerør. Utbedret skadd stakerør på samme plassering.




Utbedring av ødelagt rør ferdig



Beskrivelse

Utbedret skade ved stakerør, satt inn nytt stake/spylegren. Ført opp eksisterende spylegren.. sammentrykket rør medførte tett spillvannsrør. Påkjørt av annen entreprenør.

*Sist endret av Øystein Bjelland - 30-09-2023 11:12*



Utbedret defekt stakepunkt.



Bilde etter opprydding

---

4. Kildesortering og deponering av avfall

- Ok  
Liten

*Sist endret av Øystein Bjelland - 30-09-2023 11:12*

---

5. Registrering timer, materiell og km

- Ok

*Sist endret av Øystein Bjelland - 30-09-2023 11:12*

---

6. Takk for oppdraget

- Oppdrag avsluttet

*Sist endret av Øystein Bjelland - 30-09-2023 11:12*