

Fra: Knut <knut@northark.no>

Sendt: 30.10.2023 17:29:08

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: janagematland@gmail.com, Ole Johnny Hauge <post@svehaug.no>

Emne: mangelliste 95/16

Hei

Viser til ny mangelliste for gnbr 95/16 og oversender kart som viser utvendig bod på 5m². Den blir liggende 1m fra grenser.

Videre viser vi til redegjørelse for hvilke tiltak som er mulig å utføre. Dette er da bytte av vinduer slik at disse er innenfor minstekrav til u-verdi. Det vil også bli isolert i tak slik at etasjeskille blir både energi, lyd og brannisolert. Ellers så er det ikke noe mere energitiltak som kan gjøres, vi håper med dette at tiltaket kan godkjennes

Ha en fin dag !

Med hilsen

Knut Nordstokke

North Ark AS

(tidligere EDB Tjenester Norge Ltd)

P.b. 3, 4291 Kopervik

Mob: 909 74 588

www.northark.no

Følg oss på [Instagram \(north.ark.as\)](#) og [Facebook](#)

