

Fra: Sunde, Magnus Moldekleiv <magnus.sunde@fagne.no>

Sendt: 02.11.2023 08:47:59

Til: Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

Kopi: Holmefjord, Vegard <Vegard.Holmefjord@fagne.no>, Sentralarkivet
<postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Høring - reguleringsplan 3052 - Stølebuktvegen 10 – Uttalelse fra Fagne AS

Til Karmøy kommune, v/ Elina Jøsang Nilsen.

-

-

Høring - reguleringsplan 3052 - Stølebuktvegen 10 – Uttalelse fra Fagne AS:

Fagne har tidligere uttalt seg om evt. behov for nettstasjon da det fortsatt var aktuelt med 11 boenheter.

Forstår det slik at det nå tilrettelegges for ni boenheter, og at det ikke skal være behov for ny nettstasjon som følger av tiltaket.

Viser til planbeskrivelsen «Teknisk infrastruktur» side 18: «*det skal være kapasitet til å knytte til eksisterende nettstasjon*».

Utover dette har Fagne ingen ytterligere merknader.

Mvh

Magnus M. Sunde
Jordskifte kandidat

The logo for Fagne AS, featuring a stylized 'F' icon followed by the word 'fagne' in a bold, lowercase sans-serif font.

T: +47 52 70 81 22

M: +47 936 25 932

Mail: magnus.sunde@fagne.no

N: www.fagne.no