

OLSEN MAGNE ANDREAS
VASSBOTNVEGEN 17
5546 RØYKSUND

Refnr.	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ZRPF1873	2023/9698	Kevin Kvilhaug	Kopervik, 02.11.2023

Tilsynsrapport

Karmøy kommune gjennomførte tilsyn 20.10.2023 på eiendom 119/96, Vassbotnvegen 17, 5546 RØYKSUND. Denne rapporten oppsummerer tilsynet og påpeker avvik som dere må følge opp.

Type: Tilsyn Slamavskiller
Gnr: 119/96
Adresse: Vassbotnvegen 17, 5546 RØYKSUND

Til stede ved tilsynet

Karmøy kommune: Kevin Kvilhaug, John Ivar Solvig

Generelle merknader til tilsynet

Vi har vært på tilsyn av deres avløpsløsning i forbindelse med klager på lukt langs vei/jordet.

Der resorpsjonsgrøft går er det synlig forurensning, og veldig vått ned over jordet. Forurensningen er i strid med tillatelsen og må utbedres.

Ifølge dokumenter som ligger i arkiv så skal anlegget også ha sandfiltergrøft. Forventet levetid på sandfiltergrøft er en plass mellom 5-15 år. Deres sandfiltergrøft antas å være rundt 36 år gammel. Sandfiltergrøfter er ikke lengre en godkjent løsning, og det vil derfor ikke være et alternativ å restaurere denne.

Utslippet deres renner til Rabbavatnet. Avløpsløsningen deres tilfredsstillende ikke rensekravet til ferskvann. Avløpsløsningen må utbedres, og det må søkes ny utslippstillatelse.



Avvik

Synlig forurensning/utslag avløpsvann



Kommentar

Flyter på mark nedfor huset

Hva må dere gjøre?

Dere må sende en skriftlig tilbakemelding til oss innen 02.12.2023 som viser

- hvordan avvik skal rettes
- hvem som har ansvar for at avvik rettes
- dato for når det skal være rettet

Tilbakemelding kan sendes med brev eller e-post til kommunen

Dersom vi ikke mottar tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen vi har gitt, kan vi gi pålegg om å rette avvikene innen en frist som vi fastsetter.

Ansvar og hjemler

Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn bestemmelser og vedtak gitt i medhold av kapitlet følges. Forurensningsloven § 7 gir kommunen myndighet til å pålegge den ansvarlige å utføre tiltak for å unngå eller motvirke forurensning. Videre er kommunen pålagt å føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Den ansvarliges opplysningsplikt og kommunens adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er hjemlet i forurensningsloven § 49 og 50.

Har dere spørsmål?

Dersom dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Karmøy Kommune på telefon 52 85 75 00 eller på e-post til post@karmoy.kommune.no.

Med hilsen
Karmøy kommune

Kevin Kvilhaug
Tilsyn og kvalitetskontrollør
Sektor areal og byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur