

Re: 52109656 VS: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

Elin Vatn <elinv@snohetta.com>

ma. 31.10.2022 11:13

Til: Silje Blåsternes Vedø <sive1@karmoy.kommune.no>

Hei Silje! Det vil p.g.a sikkerhet være helt uaktuelt med vedfyring i ROP boliger. Vi har sammen med tekniske fag prosjektert/beskrevet vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom og bad - dette skal dekke behov for romoppvarming i boligene, krav om skorstein utgår. Håper det var svar på ditt spørsmål?

Mvh Elin

From: Silje Blåsternes Vedø <sive1@karmoy.kommune.no>

Date: Friday, 28 October 2022 at 09:03

To: Elin Vatn <elinv@snohetta.com>

Subject: Sv: 52109656 VS: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

External sender:

Hei Elin,

Kan du se på mailen under her?

Det er et punkt i rammetillatelsen som går på skorstein, er det dere som kan svare om unntak fra krav til skorstein er ivaretatt i boligene?

Med vennlig hilsen

Silje Blåsternes Vedø

Senior Prosjektleder - Sektor Eiendom

e-post: sive1@karmoy.kommune.no

tlf: +47 97 16 14 36

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no

Fra: Elisabeth Silde <ElisabethS@omega.no>

Sendt: tirsdag 13. september 2022 13:36

Til: Silje Blåsternes Vedø <sive1@karmoy.kommune.no>

Emne: SV: 52109656 VS: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

Hei

Se utklipp fra krav under. Prosjekterende må nesten si om noe av dette er oppfylt.

Med vennlig hilsen,

Elisabeth Silde

Avdelingsleder Plan

Mob +47 977 40 808

Omega 365 Areal

Fra: Silje Blåsternes Vedø <sive1@karmoy.kommune.no>

Sendt: tirsdag 13. september 2022 13:29


Til: Elisabeth Silde <ElisabethS@omega.no>

Emne: Sv: 52109656 VS: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

Hei,

Kan du undersøke hva vi må ha på plass her?

- Det må dokumenteres at krav til unntak fra krav til skorstein er ivaretatt



Med vennlig hilsen

Silje Blåsternes Vedø

e-post: sive1@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no



Fra: Elisabeth Silde <ElisabethS@omega.no>

Sendt: fredag 9. september 2022 08:45

Til: Silje Blåsternes Vedø <sive1@karmoy.kommune.no>; Roney Parente <roney.parente@norconsult.com>

Emne: 52109656 VS: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

Hei

Se vedlagt rammetillatelse for boligene på Bø, vær oppmerksomme på vilkår satt i tillatelsen. Husk at disse vilkårene må være oppfylt før det kan startes med byggearbeid.

Med vennlig hilsen,

Elisabeth Silde

Avdelingsleder Plan

Mob +47 977 40 808

Omega 365 Areal

Fra: Lene Langelandsvik <lene@omega.no>

Sendt: fredag 9. september 2022 08:15

Til: Elisabeth Silde <ElisabethS@omega.no>

Kopi: Gisle Heggebø <Gisle@omega.no>; Sandra Hegerland <sandra@omega365.com>

Emne: Vedtak om rammetillatelse - Nybygg, Tomannsbolig, veg, parkeringsplass og VAanlegg - gnr. 146 bnr. 135 - Bøheivegen 6

Mvh Lene