

TOR GEIR LØFTEN MASKIN AS
Att: Løften Tor Geir
Veldevegen 5
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
DAMG2018	GID 114/9	2022/956	Oddmund Røkke	Kopervik, 03.11.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 114/9 - INGEN ADRESSE er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres
forskriftsmessig.**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og
avsette plass til vannmåler.**

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.

**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er
gitt, bortfaller godkjenningen.**

**Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på
anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett
er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Tunge Roar	Småbergveien 4	4150	Rennesøy