


Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: PIVJ1673 Saksnummer: 2023/5040

Foretak

 RØRLEGGER GEIR SIRNES AS
Org.nr: 981593707
Karmsundgata 58
5529 HAUGESUND

 **Kontakt**
Christian Sirnes

 **Telefon**
4080670

 **Mobil**
4080670

 **Epost**
firmapost@geir-sirnes.no

Kontaktperson

 Tollefsen Rune

 **Telefon**
40806080


 **Telefon**
40806080

 **Epost**
rune@geir-sirnes.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Austbøvegen 17a

 **Gårds- og bruksnummer**
148/983

 **Bygningsnummer**
117829960

 **Bolignummer**

Tiltakshaver

 **Organisasjonsnummer**
829595192

 **Foretaksnavn**
SURFACE LAB AS

 **Adresse**
Austbøvegen 17A, 5542 KARMSUND

Eksisterende bygg

 **Butikk/Forretningsbygning**
Bygnings-ID: 117829960

Arbeid utført

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Industribygg
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
Det skal settes ned en oljeutskiller etter pålegg om dette.
- ★ **Type arbeid**
Spillvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato: 26.05.2023
Ferdigdato: 02.06.2023

Påkoblinger

- ★ **Spillvann**
Utskifting av ledning
Eksisterende påkoblingspunkt (kommunalt nett)
Eksisterende ledning:
PPP 110mm
Påkobling:
Stikk avløp (STK)

Utvendig utstyr

- **Kommentar**
Tekst: Oljeutskiller/slamutskiller
- **Pumpekum**
Material: PP Polypropylen, Beregnet kapasitet: 3.1l/s, Løftehøyde: 10m, Kumbredde: 450mm,
Legg ved FDV-dokumentasjon for utstyret: 2278.pdf, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Annet
- **Slamavskiller**
Material: PP polypropylen, Kjegle: Uten kjegle, Kumbredde: 1700mm,
Legg ved FDV-dokumentasjon for utstyret: 1709_kingspan-klargest- aquaoil-data-sheet-en-uk-aug2022-v5 (1).pdf,
Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Egendefinert konstruksjon, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 600l
- **Sluk**
Material: Ukjent, Kumbredde: 1000mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Firkant, Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110mm, Materiale: Ukjent [UK], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 40mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)


Skisse



Generert skisse



Kartskisse med tegnforklaring - 148/983 Austbøvegen 17a



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 148/983 Austbøvegen 17a

Vedlegg til ferdigmelding


 Filer (0)

-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato spillvann
03.11.2023

 Tilleggsopplysninger

-