



KARMØY KOMMUNE

Einar Kjetland

Dato: 06.11.2023

Pedersbakken 22

Dokumentnummer: 23/14-392

5541 Kolnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Karina Haga Melhus

Gnr. 115, bnr. 111 - Svar på henvendelse vedr. byggesøknad for støttemur

Forstøtningsmur i nabogrense som beskrevet og vist på kart vil utløse krav til søknad med ansvarlig foretak. Det må foreligge tegninger, avstandserklæring fra berørt nabo, kvittering fra nabovarsling og kart som viser plassering, lengde og avstand til nabogrenser.

Til informasjon kan mindre forstøtningsmur på inntil 1 meter høyde og minst 1 meter fra nabogrense oppføres uten søknad, jf. SAK § 4-1.

Med hilsen

Karina Haga Melhus
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.