



Rh Oppmåling Rune Hemnes

Dato: 07.12.2023

Slettebøvegen 84

Dokumentnummer: 21/11997-49

4270 ÅKREHAMN

Deres referanse: Rune Hemnes

Saksbehandler: Elina Jøsang Nilsen

Trukket innsigelse og tilbakemelding fra VAR - plan 3053 - Sundvegen boliger

Statsforvalteren i Rogaland har trukket de to fremmede innsigelsene som gikk på manglende utgreiing av trygge grunnforhold og boligtetthet på 2 boliger per dekar, den 06.11.23.

Vi viser ellers til ny uttalelse fra VAR datert 14.11.23:

Overvannshåndtering er fortsatt mangelfull

VAR er fortsatt usikker på om vi kan tillate etablering av veigrøft og nye VA-ledninger i sikringszone til 630 vannledning. Dette må eventuelt tas opp med VA drift i byggesak/teknisk plan. Det henvises til planbestemmelser i plan 379.

Før saken kan sendes til sluttbehandling må løsninger knyttet til overvann og bekk i/og rundt sikringssonen, avklares og aksepteres av avdeling VAR.

Med hilsen

Elina Jøsang Nilsen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Bygg Smart AS

Bleikmyrvegen 9

4276

VEAVÅGEN

Vedlegg:

Svar - forespørsel om trekking av innsigelse - Statsforvalteren i Rogaland

Ny samlet tilbakemelding fra VAR og samferdsel

Tidligere uttale fra VAR