



Redegjørelse flom – kanalvegen 6

Viser til vedlegg nve.no som skildrer sannsynligheten for flom og i hvilken grad flommen vil påvirke bygg i nærheten, kartet viser at kanalvegen 6 i sin helhet vil bli berørt dersom en flom inntreffer.

Det bør derfor tas høyde for dette ved prosjektering av el anlegge å andre fag slik at installasjoner blir montert høyt nok opp på veggen for minsker omfang av skaden en flom kan påføre inventar. dette gjelder særlig installasjoner som strøm og varslingssystem som kan bli satt ut av drift eller i verstefall el-anlegg som kan forårsake større skader som kortslutning eller brann.

Det bør tas en vurdering på hvilke materialer en velger å bruke i sokkel etasje, fra konstruksjon til overflater, slik at en velger materialer som kan tåle en flom i større grad.

Eller bør inventar kunne flyttes høyere opp ved en flomvarsel.