

BIRKELAND AS  
Att: Dueland Jacobsen Espen  
Førresdalen 131  
5563 FØRRESFJORDEN

| Refnr.   | Arkivkode   | Saksnr.   | Saksbehandler | Dato               |
|----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| EDLM1950 | GID 149/363 | 2023/9846 | Oddmund Røkke | Kopervik, 08.11.23 |

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/363 - Ørpetveitvegen 325 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjent som omsøkt.**  
**Det skal monteres vannmåler og tilbakeslagsventil væskekategori 2.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Dette er en midlertidig godkjenning.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

#### Kopi til:

| Navn                   | Adresse      | Postnummer | Sted      |
|------------------------|--------------|------------|-----------|
| Raglamyr Handelpark As | Sundgata 109 | 5527       | Haugesund |

