

Fra: Ronny Tangen <ronny@hjr.no>
Sendt: 15.11.2023 11:05:23
Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>
Emne: SV: Gbnr. 51/4

Hei.

Her kommer en redegjørelse ang fravik fra TEK-17 i prosjektet.

Med vennlig hilsen.

Ronny Tangen

ronny@hjr.no

99493868

Fra: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>
Sendt: onsdag 1. november 2023 11:11
Til: Ronny Tangen <ronny@hjr.no>
Emne: Sv: Gbnr. 51/4

Takk Ronny,

Nei, jeg tenkte mer bare en oversikt over hvilke TEK-krav det søkes fravik fra, og hva som gjøres for å oppfylle krav så godt som mulig.



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Birthe Smistad

Juridisk rådgiver

E-post: bsa01@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no



Fra: Ronny Tangen <ronny@hjr.no>
Sendt: onsdag 1. november 2023 11.01

Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Emne: SV: Gbnr. 51/4

Hei.

Jeg ser at i endringen av søknaden, så har jeg kommentert dette på en generell måte. Tømmerkassen som skal stå igjen kan ikke påføres for mye utvendig. Vi har fått tillatelse fra vernemyndighetene til å ha 10 cm isolasjon i yttervegg, og 15 cm på yttertak.

Vi må nok søke avvik fra minstekravet til isolasjon.

Vi kommer til å bruke bedre isolasjon enn det det er krav om i vanlige boliger.

Når det gjelder tetthetskravet til boliger, så kommer vi til å innfri det.

Tenker du at vi skulle laget en energiberegning for boligen som kan legges til grunn i tillatelsen?

Med vennlig hilsen.

Ronny Tangen

ronny@hjr.no

99493868

Fra: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Sendt: tirsdag 31. oktober 2023 12:18

Til: Ronny Tangen <ronny@hjr.no>

Emne: Gbnr. 51/4

Mens vi venter på godkjenning fra kulturavdelingen i fylket; Jeg kan ikke se at det er sendt inn en redegjørelse for eventuelle fravik fra TEK.

Hvilke fravik er det man søker, og hvilke tiltak blir gjort for å i størst mulig grad forminske fravikene.



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Birthe Smistad

Juridisk rådgiver

E-post: bsa01@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no

