

BIRKELAND AS
Att: Dueland Jacobsen Espen
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
JCCR5755	GID 149/363	2023/9699	Oddmund Røkke	Kopervik, 20.11.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 149/363 - Ørpetveitvegen 325 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning
Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres
forskriftsmessig
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt,
bortfaller godkjenningen.

Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er
tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven.

Det skal monteres fordrøyningsmagasinet.
Søker er ansvarlig for at fordrøyningsmagasinet er korrekt
dimensjonert, og overvannsmengdene ikke er til skade for andre
eiendommer eller anlegg

Alle ledninger er private.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Raglamyr Handelspark As	Sundgata 109	5527	Haugesund