

KLW AS  
Att: Walland Kjell  
Munkajordvegen 13  
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
ESFS8355	GID 120/172	2023/9994	Oddmund Røkke	Kopervik, 20.11.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 120/172 - Røyksundvegen 35 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.**

**Stakepunkt, stoppekran og sandfang kum monteres forskriftsmessig**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og avsette plass til vannmåler.**

**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**

**Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspålagt etter plan- og bygningsloven.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Torkelsen Morten	Eidetoppen 15	4250	Kopervik