

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 148/911

Refnr.

ZHNR1791

Saksnr.

2023/6397

Dato

Kopervik, 21.11.2023

## GNR/BNR 148/911 – Utbedring av spillvannsledning

### Avsluttet pålegg.

---

#### Resultat av rørinspeksjon

---

Det vises til forhåndsvarsel sendt 05.07.2023.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til AUSTBØVEGEN 1B og C. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

#### Rørinspeksjon av Spillvann

##### Rørinspeksjon på strekket fra hus mot påkobling

Røret er laget av plast som er i god stand og kan beholdes.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

##### Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann er ført i eget overvannsrør.

Det tillates ikke at overvann (takvann, drensvann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

#### Konklusjon

Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til [maja4@karmoy.kommune.no](mailto:maja4@karmoy.kommune.no).

Med hilsen

Karmøy kommune

Magnus Jahren Fludal

Saksbehandler

Sektor vann, avløp og renovasjon

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Vedlegg

\* Rapport\_spillvann\_148-911\_austbøvegen\_1b\_1c.pdf

\* Rapport\_overvann\_148-911\_austbøvegen\_1b\_1c.pdf

\* Kart\_148-911\_austbøvegen\_1b\_1c.pdf

\* Sjekkliste\_148-911\_austbøvegen\_1b\_1c.pdf



**Adresseliste:**

<b>Gårds-/bruksnummer</b>	<b>Navn</b>	<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Sted</b>
148/911	AALTONEN MIKA ALEXANDER	Austbøvegen 1C	5542	KARMSUND
148/911	STEINSLETEN JON ARNE	AUSTBØVEGEN 1 B	5542	KARMSUND