

## Fargeprøve skjema / Rapport

Skjema for utførelse av Vann/ fargeprøve og andre undersøkelser for å avdekke hva som er tilkøplet eller for å avdekke eventuelt fremmedvann i stikkledninger.

Gjelder for:

Eiendom Gnr 68 Bnr 220

Adresse: Øvre Eidevegen 37

**Fremmedvann avdekket – JA – Nei.**

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Resultat påført tv rapport
1	Vann / farge fra sluk	X		
2	Vann / farge fra tak nedløp.	X		
3	Vann / farge fra sandfang kum.		X	
4	Vann / farge fra drengs hvis mulig.		X	
5	Andre:			
6	Andre:			
7	Andre:			

Merknad / Kommentar:

Takvann og sluk i kjellerhals er ikke tilkoblet spillvann.

Utført dato: 02.06.2022

Utført av:rf

---