

SJEKKLISTE

Rør-inspeksjon av private stikkledninger

1. Det skal gjennomføres samtale med eier om opplysninger vedr. ledningsanlegg på sin eiendom, samt opplyse om arbeidet med TV-kjøring og nytt stikk.
2. Lokaliser septiktank om det eksisterer.
3. Spyl ledning før inspeksjon
 - a. Fra grøft til septiktank
 - b. Fra septiktank til hus (forsiktig slik at spylevann ikke kommer inn i hus).
4. Dykker i septiktank må demonteres (helst uten å ødelegge denne). Settes på igjen etter inspeksjon.
5. Undersøk avløp fra takrenner:
 - a. Under bakken
 - b. På bakken
 - c. Dersom under bakken, gjør fargeprøve for å lokalisere hvor det tar veien. Snakk med eier om dette.
 - d. Påfør i skjema hvor takvannet er ført.
6. Utfør fargeprøver / undersøk avløp fra:
 - a. Taknedløp
 - b. Utvendige sluker
 - c. Drensledninger
 - d. Påfør i skjema hvor slukvann / drensvann er ført
7. Ved undersøkelse fra septiktank til hus: Påfør hvorvidt registrerte stikk er innom hus eller utenfor hus.
8. Dersom stikk utenfor hus: Undersøk hvor dette kommer fra. Påfør i skjema hvilken type vann som er ført inn på ledningen.
9. Fyll ut sjekklisten med dato og underskrift av utførende operatør. Sjekkliste vedlegges rapporten for hver eiendom.
10. Før på merknader som kan gi opplysninger om hvor vannet fra eiendommen er ført.
11. Rapporten er viktig. Husk at rapporten dere leverer er kommunens eneste dokumentasjon på eventuelle pålegg som gis.
12. Grunnmur på huset skal markeres på ledningsplan som viser feil som påvises under TV-inspeksjonen av ledningene. Dette for å vite hvor feilen ligger i forhold til grunnmur

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 68/220

Adresse: Øvre Eidevegen 37

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt		
5	Ledning grøft – septiktank spylt?		
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	
8	Fargeprøve fra slukvann?	Ja	
9	Fargeprøve fra drenevann?		
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	Ok	
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	ja	I grunnen
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal innmåles og tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført? I egen overvanns rør		
18	Hvor er drenevannet ført? Ikke drenering rundt huset		
19	Hvor er utvendige sluker ført? Renner i grunnen		

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Huseier har vært med på jobben. Har gjennomført kamera inspeksjon fra grøft til tanken, og fra tanken og frem til sluk i kjeller.

Informasjon fra eier

Takvann er tilkoblet eget overvannsrør. Sluk kjellerhals renner i grunnen

Dato:02.06.2022

Underskrift operatør: rf