



YTELSESERKLÆRING

Nr.: DoP-Votec minirenseanlegg-2023

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Votec minirenseanlegg i PP**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Votec SPE GPP 1
Votec 10PE GPP 1
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen :
Minirenseanlegg for behandling av avløpsvann, primært fra husholdning.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Klaro renseanlegg Norge AS,
Porsveien 12
N-4994 Akland
Norge
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 3
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Test report PIA2016-T7-277S13.e.03. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, Januar 2017. EN 12566-7:2013
Test report PIA2011-140B14. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, November 2011. EN 12566-3, appendix B
Test report PIA2016-ST-PIT-1509-1050.01. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, July 2016 EN 12566-3 C.6
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant



9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper (se merknad 1)	Ytelse (se merknad 2)	Harmonisert teknisk spesifikasjon (se merknad 3)
Brannegenskaper	Ikke testet	NS-EN 12566-3:2016
Renseeffekt:	COD: 95% BOD₅: 97% SS: 96% P: 95%	NS-EN 12566-3:2016
Antall slamtømminger under test:	1	NS-EN 12566-3:2016
Behandlingskapasitet (nominell)	Fra 5 til 10PE	NS-EN 12566-3:2016
Vanntetthet	Godkjent	NS-EN 12566-3:2016
Kapasitet overdekning	Max overfylling 1,2 m over skulder på tank og vannfylt grunn opp til 2,1 m over bunn tank	NS-EN 12566-3:2016
Holdbarhet	Godkjent	NS-EN 12566-3:2016

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Akland 10.03.2023

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS

Org.nr 915 618 405 mva

Porsveien 12

4094 Akland

Tlf: 37 15 68 00 E-post: post@klaro.no

Øystein Vereide
Daglig leder