






Karmøy kommune

Ferdigmelding for utslippstillatelse

Referansenummer: STBC2171 Saksnummer: 2023/8547

Foretak

-  RØRLEGGERMESTER OLSEN
Org.nr: 829490412
Karmøyvegen 581
4265 HÅVIK
-  **Kontakt**
Espen Meidell Olsen
-  **Telefon**
91828080
-  **Mobil**
91828080
-  **Epost**
post@rorleggermesterolsen.no

Kontaktperson

-  Olsen Espen Meidell
-  **Telefon**
91828080
-  **Telefon**
91828080
-  **Epost**
post@rorleggermesterolsen.no

Eier/tiltakshaver

-  Ruud Espen
Draugveien 38
4314 Sandnes
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Mobil**
-
-  **Epost**
-

Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Mykjåvegen 33
-  **Gårds- og bruksnummer**
119/558
-  **Bygningsnummer**
11923259
-  **Bolignummer**
H0101
-  **Andre opplysninger**
18.09.23: Etter avslag på tidligere innsendt søknad om utslipp, sendes ny revidert søknad om utslipp som tilfredsstillende krav satt av naturforvalter.

Eier/tiltakshaver

-  **Navn**
Ruud Espen
-  **Adresse**
Draugveien 38, 4314 Sandnes
NORGE

Detaljer om tiltaket



Søknad gjelder

Etablering av nytt utslipp av avløpsvann



Beskrivelse av tiltaket

Det skal etableres spillvann håndtering på eiendommen. Spillvannet føres inn i et SBR mini renseanlegg med etterpolering. Etterpoleringen løses med en slam fanger på 1m3. Etter at spillvannet da har gått igjennom mini renseanlegget med etterpolering, føres spillvannet ut i en sjøledning som er minimum 50 mtr ut og 10mtr dyp.



Er tiltaket i samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven?

Ja



Omfattes søknaden av en gjeldende reguleringsplan/rammeplan?

Nei



Hvor ledes utslippet til?

Følsomt/normalt område - Fare for eutrofiering i resipienten



Ønsker du å søke unntak fra rensekrav eller andre bestemmelser?

Nei



Offentlig vannforsyning



Dimensjonering

Størst forventet belastning (pe):

5

Samlet antall soverom i bygningen(e) som skal kobles til anlegget:

3

Ant. sengeplasser totalt i bygningen(e) som skal kobles til anlegget:

5

Antall bruksdøgn per år:

100



Brukerinteresser med mulige konfliktområder:

Ingen



Fellesanlegg

Avtale om felles privat avløpsanlegg:

Dersom det også søkes om byggetillatelse skal erklæringen være tinglyst



Anlegg på annen manns eiendom

Erklæring fra grunneier med tillatelse til å etablere, drifte og vedlikeholde avløpsanlegg, ledninger mm. på annen manns eiendom:

Dersom det også søkes om byggetillatelse skal erklæringen være tinglyst

Anlegg: Minirenseanlegg

 Type avløpsvann
Gråvann/Sortvann

MIN Minirenseanlegg

Bygning	11923259 Fritidsbygg(hyttersommerh. ol
Beskrivelse	Beskrivelse av renseprosess vedlegges som filvedlegg.
Plassering	Plasseres utvendig nedgravd på østsiden av bygget
Produsent	Klaro Renseanlegg Norge AS
Materiale	Plast
Modell	VOTEC MINIRENSEANL 5 PE GPP1
Kapasitet	5 pe
Sintef TG	Ja
Slamlagringsvolum	1.8 m ³
Biologisk renseprosess	SBR
Type	Kjemisk/Biologisk
Volum	4.5 m ³

SLA Slamavskiller

Bygning	11923259 Fritidsbygg(hyttersommerh. ol
Beskrivelse	Slamavskilleren vil fungere som en slamfanger etter minirenseanlegget. Slamfangning er her valgt som etterpolering. Kapasitet PE, kan være noe misvisende, hvor slamavskilleren kun mottar rensert utslipp av SBR minirenseanlegget.
Plassering	Plasseres utvendig nedgravd på østsiden av bygget etter minirenseanlegget.
Produsent	Kingspan Water & Energy AS
Materiale	Glassfiber
Modell	SLAMAVSKILLER 1M3 BAGA
Antall lokk	1
Antall kammer	2
Våtvolum	1 m ³
Kapasitet	5 pe
Sintef TG	Nei


UTP Utslippspunkt

Bygning	11923259 Fritidsbygg(hyttersommerh. ol
Dybde dykket utslipp	10 m
Beskrivelse	I følge sjøkart vil dybdeb på utslippspunktet ligge dypere enn 10 mtr
Plassering	Utslipsledningen føres igjennom lagunen og ut til sjøen. Lengden på utslipsledningen vil være 50 mtr.
Type	Sjø


Fagkyndig/faglige medhjelpere

Ansvarlig prosjekterende

✓ Søkefirma er prosjekterende

 Kontaktperson
Espen Meidell Olsen

 Epost
post@rorleggermesterolsen.no

 Dokumentasjon
Dokumentasjon for godkjenning av kompetanse for firma som ikke kan erklære ansvarsrett


-
Erklæring om ansvarsrett (prosjekterende)
ErklaeringOmAnsvarsrett.pdf

Ansvarlig utførende

✓ Søkefirma er utførende

 Kontaktperson
Espen Meidell Olsen

 Epost
post@rorleggermesterolsen.no

 Dokumentasjon
Dokumentasjon for godkjenning av kompetanse for firma som ikke kan erklære ansvarsrett

-
Erklæring om ansvarsrett (utførende)
ErklaeringOmAnsvarsrett.pdf

Vedlegg

 Dokumentasjon
Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Kvittering for nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel

Ytelseserklæring - Brødrene Dahl AS - VA_VVS 3241235 med flere - VOTEC Minirensesanlegg PE GPP1.pdf

C_Kvittering-for-nabovarsel-1-20230713-1048.pdf

D_Kommuneplankart.pdf


 Filer (3)
Teknisk godkjenning - Brødrene Dahl AS - VA_VVS 3241235 med flere - VOTEC Minirensesanlegg PE GPP1.pdf
C_Kvittering-nabovarsel_Nils-Herolf-Østhus.pdf
C_Nabovarsel-1-20230713-1048.pdf


 Andre opplysninger
De to andre nabovarslene er lastet opp i vedlegg (Valgfri) fanen.

Skisse

 Generert skisse
Kartskisse.jpg

Ferdigstilling

 Ferdigstillingsdato
20.11.2023

 Tilleggsopplysninger
Leverandør av rensesanlegget Klaro rensesanlegg har tatt en ekstern kontroll og bistått med igangsettelse av mini rensesanlegget. Dette slik at vi da har en uavhengig part som sikrer god drift. Klaro rensesanlegg har også utarbeidet en serviceavtale på rensesanlegget med kunde. Det er lagt inn ekstra drenerør i underkant av mini rensesanlegg og slamavskiller. Dette i forhold til å forhindre oppdrift av tankene i forbindelse med tømning.

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (9)
Bilde 1.jpg
Bilde 2.jpg
Bilde 3.jpg
Bilde 4.jpg
Bilde 5.jpg
Bilde 7.jpg
Bilde 10.jpg
Skjøkart.png
Klaro - Oppstartsrapport.pdf