
Emne: Ringenvegen, 4260 TORVASTAD (Knr: 1149 Gnr: 146 Bnr: 15)

Kopi: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Til: John Ivar Solvig <joso1@karmoy.kommune.no>

Sendt: 23.11.2023 15:44:08

Fra: Espen Olsen <post@rorleggermesterolsen.no>

Hei

Viser til vår tidligere telefonsamtale i dag vedr. overnevnt adresse med krav til omkobling av spillvannsrør.

Eiendommen er i dag hovedsakelig ubetjent, hvor det kommer en representant opp i fra Stavanger for å se over anlegget et par ganger i uken. Omkobling av spillvannsrør på eiendommen vil være meget kostbar i forhold til at det her vil være behov for en pumpestasjon og en del graving når vi ser kvoteshøyde privat og offentlig spillvannsrør. Videre er bruken av toalettfasilitetene svært liten, hvor eiendommen hovedsakelig er ubemannede. Eier ser videre at kostnaden for omkoblingen er svært høy i forhold til hvor lite de benytter toalettet på eiendommen.

Vi lurte da på om det kan kunne være en løsning å skille sort vannet, hvor sort vannet da heller går i et forbrenningstoalett og gråvannet da går i utslippsledningen som i dag. Belastningen på utslippsområdet vil da bli markant mindre, når sortvannet da heller går i et forbrenningstoalett.

Hører i fra dere om skissert løsning, kan være en minnelig løsning. Alternativt er vi også åpne for andre erfaringsbaserte løsninger for lignende problemstillinger.

Mvh

Espen M. Olsen

Daglig leder

Rørleggermester Olsen

