

## Enquiry

Case number KP-8765-G5H6

Status Completed

Created 29.09.2023 15:19

Generelle henvendelser ▼

Messages ^

→ 24.10.2023 09:05

Et nytt vedlegg ble lagt til i en av sakene dine

→ 18.10.2023 12:33

Et nytt vedlegg ble lagt til i en av sakene dine

→ 18.10.2023 12:16

Hei, på bakgrunn av den informasjonen du presenterer har Fagne ingen innvendinger mot at du oppfører pergola/redskapshus i nærhet av våre nettanlegg. Mvh Fagne

← 14.10.2023 12:04

Read

La inn to skisser som viser avstand til blanke linjer.

← 14.10.2023 12:02

Read

Målte at avstanden er 7,3meter fra nederste ledning ned til bakken, der hvor det blir minst avstand til bygget.

Siden minimum avstand fra bygg og opp til 230/400V blanke ledninger er 4 meter, så har jeg mulighet til å sette opp bygg som er 3,3meter, men planen er at bygget mitt blir maksimalt 2,6meter på det høyeste.

Avstanden fra bygg og opp til nederste blanke ledning blir da 4,7meter.

MVH David Rosberg

→ 13.10.2023 09:07

Et nytt vedlegg ble lagt til i en av sakene dine

→ 13.10.2023 09:00

Hei, det skal gå fint med plassering i forhold til nettstasjonen men blir litt usikker i forhold til høyde opp til blanke ledninger kravet er 4m. Vet hvor høyt bygget blir? I vedlagt link finnes info om høyder og avstand til el anlegg.  
<https://fagne.no/bygge-grave-rive/minsteavstand-til-%E2%80%A8elektrisk-anlegg/>

Mvh Fagne

→ 13.10.2023 08:39

Et nytt vedlegg ble lagt til i en av sakene dine

Attached documents ▼