

VASSBAKK & STOL AS
Att: Johannesen Svein Arild
Fotvegen 16
4250 KOPERVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
UXDK6170	GID 15/832	2023/10432	Oddmund Røkke	Kopervik, 29.11.23

Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 15/832 - Snorrevegen 21 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjent som omsøkt.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Fjæreide Heidi Elin	Snorrevegen 21	4270	Akrehamn

