

Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: USYJ1875

Foretak

 KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETAT
Org.nr: 974773813
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK

 **Kontakt**
Odd Sverre Gundersen

 **Telefon**
97895454

 **Mobil**
97895454

 **Epost**
osg@karmoy.kommune.no

Kontaktperson

 Storesund Elin Therese

 **Telefon**
93012691

 **Telefon**
93012691

 **Epost**
ets@karmoy.kommune.no


Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Munkajordvegen 11

 **Gårds- og bruksnummer**
4/367

 **Bygningsnummer**
13746753

 **Bolignummer**

 **Andre opplysninger**
Utbedring av vannbrudd på privat stikkledning.


Tiltakshaver


 **Organisasjonsnummer**
940791901

 **Foretaksnavn**
KARMØY KOMMUNE

 **Adresse**
Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK

Eksisterende bygg

 **Enebolig M/Hybel/Sokkelleil.**
Bygnings-ID: 13746753

 **Utbedring av vannbrudd på privat stikkledning.**

Arbeid utført



Type tiltak

Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Karmøy kommune utførte reparasjon av vannbrudd på vannledning. Det viste seg å være brudd på privat klemme/anboring, for vannledning til Munkajordvegen 11. Det ble satt på ny anboring.



Type arbeid

Vann, utvendig

Påkoblinger



Vann

Reparasjon av ledning

Type reparasjon: Reparasjon av anboring

Beskrivelse av reparasjon:

Karmøy kommune utførte reparasjon av vannbrudd på vannledning. Det viste seg å være brudd på privat klemme/anboring, for vannledning til Munkajordvegen 11. Det ble satt på ny anboring.

Utvendig utstyr



Anboring

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm 82, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse

Kartskisse med tegnforklaring - 4/367 Munkajordvegen 11



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



Sluttdokumentasjon - 4/367 Munkajordvegen 11

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

21.08.2023



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (2)

VA_DiaryID25155_20230817_115101_s1600.jpg

VA_DiaryID25155_20230817_115041_s1600.jpg



Andre opplysninger

-