

KARMØY RØRTEKNIKK AS
Att: Hansen Rolf
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
XFOU5491	GID 86/167	2022/1625	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.12.23

Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid

Melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 86/167 - Husøyvegen 129 er godkjent med følgende krav til utførelse.

Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.
Stakepunkt, stoppekran monteres forskriftsmessig.
Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmålere.

Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.
Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Olje-bensinutskiller skal monteres.

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke
Saksbehandler

Epost:
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:
95808189

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Husøyveien 129 As	Husøyvegen 129	4262	Avaldsnes

