

KARMØY RØRTEKNIKK AS  
Att: Hansen Rolf  
Husøyvegen 264  
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
MOQH3753	GID 140/35	2023/10538	Oddmund Røkke	Kopervik, 05.12.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 140/35 - Storøyvegen 55 er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Stoppekran monteres forskriftsmessig.**  
**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.**  
**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**  
**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**  
**Tilkobling, frakopling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.**  
**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.**  
**Vannposten skal sikres mot frost.**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no



Telefon:  
95808189

**Kopi til:**

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Storøy Næringspark As	Postboks 98	5501	Haugesund