



Bygg-Start As
Inge Kenneth Gabrielsen
Fotvegen 15

4250 KOPERVIK

Dato: 05.12.2023

Dokumentnummer: 23/9845-3
Deres referanse:
Saksbehandler: Ingvill Granodd

Tilbakemelding om mangler - Lagerbygning - gnr. 102, bnr. 162 - Vestheimvegen 22

Tiltak: Lagerbygning
Byggested: Gbnr: 102/162 Vestheimvegen 22
Tiltakshaver: Classic Motors As
Ansvarlig søker: Bygg-Start As

Vi viser til din søknad om Ett-trinns søknad med 12 ukers frist som er mottatt hos oss 08.11.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

- Det må redegjøres for overvannshåndteringen. Det må leveres inn en overvannsplan. Eiendommen ligger i flomfaresone. Se vedlegg.
- Fasadetegninger skal vise nytt og eksisterende terreng helt ut til grensene og veg. Overganger mellom nytt og eksisterende terreng skal vises. Sokkelhøyde skal oppgis.
- Arbeidstilsynets samtykke må foreligge.
- Det vil ikke bli gitt permanent tillatelse for plassering av containere. Det må angis en tidsbegrensning og en begrunnelse for hvorfor det ikke kan bygges et permanent bygg.

Hva skjer videre?

Saken settes på vent. Saksbehandlingen vil ikke fortsette før vi har mottatt dokumentasjon som mangler.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Classic Motors As Frisnesvegen 12 4250 KOPERVIK

Vedlegg:

102-162flomfare

102-162overvann