

Fra: vidar ramstad <vidarramstadhei@hotmail.com>

Sendt: 05.12.2023 14:29:23

Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Emne: Re: Søknad dispensasjon fra reguleringsplan §5 om høyde inntil 0,9m

Hei! Her er siste som mangler mener jeg.

7. nov. 2023 kl. 07:09 skrev Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>:

Nå nærmer vi oss, men ber om:

- Snitt- og fasadetegning av mur m/gjerde/levegg.
- Og; Før det kan gis dispensasjon fra byggegrense mot veg, må det sendes inn målsatt situasjonskart hvor murens avstand til regulert formålsgrense veg vises.

Mur inntil 0,5 meter uten rekkverk, støyskjerm, levegg, gjerde o.l kan plasseres i eiendomsgrense/regulert formålsgrense.

Murer inkl. rekkverk, støyskjerm, levegg, gjerde o.l med totalhøyde over 0,5 meter skal plasseres minimum 1 meter fra regulert formålsgrense. [J.fr.](#) kommunalteknisk norm kap. 3.11



Karmøy
kommune

Med vennlig hilsen

Birthe Smistad

Juridisk rådgiver

E-post: bsa01@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no



Fra: vidar ramstad <vidarramstadhei@hotmail.com>

Sendt: torsdag 2. november 2023 23.11

Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Emne: Søknad dispensasjon fra reguleringsplan §5 om høyde inntil 0,9m