



Christoffer Wold
Høyenesvegen 94a
4280 Skudeneshavn

Dato: 07.12.2023
Dokumentnummer: 23/14-412
Saksbehandler: Birthe Smistad

Gnr. 43, bnr. 632 - Foreløpig svar på henvendelse - sette opp natursteinsmur

Viser til epost av 05.12.23 og spørsmål om søknadsplikt for terrengendring og gjerde.
Det er behov for noe mer utfyllende opplysninger før vi kan gi et konkret svar på søknadsplikt;
Hvor langt strekk er det snakk om? Kan du vise på kart?
Hvor stor er avstanden til vei? Målsatt på kart.
Hvor høyt skal gjerde være? Gjerne illustrert med tegning.

Jeg kan ellers anbefale dibk.no som har en del svar på spørsmål om søknadsplikt for mindre tiltak. Legger også ved kommunens veinorm som sier noe om plassering av gjerde mot vei.

Her står blant annet:

Gjerde og innhegning mot vei

En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.

Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm, er konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

Fylling eller planering av terreng

Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt. Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrense, og høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng må være inntil

3 meter i spredtbygd strøk

1,5 meter i tettbygd strøk

0,5 meter på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende med tett bebyggelse

Terrengendringen kan ikke på noe punkt overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggeteknisk forskrift.

Hva som anses som "mindre", avhenger blant annet av innvirkningen på omgivelsene og for eksempel vil ikke arbeid over store arealer være unntatt.

Med hilsen

Birthe Smistad
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Vegnorm-reguleringsniva