



Morten Jostein Johannessen

Dato: 07.12.2023

Sundvegen 324a

Dokumentnummer: 23/14-416

4250 Kopervik

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

Gnr. 73 bnr. 86 - Svar på spørsmål om nytt ildsted

Ny pipe og ildsted er et søknadspliktig tiltak. Det må søkes om ettrinnstillatelse med ansvarserklæringer. Du kan be leverandør/montør om å søke for deg.

Du kan også finne søknadsskjema og veiledning på [dibk.no](https://www.dibk.no). Du bruker dette skjemaet

https://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5174-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-2020.pdf og https://www.dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5175-opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer_uten-beregninger-2020.pdf

Det er ikke nødvendig med nabovarsel.

Dersom skorstein skal plasseres nærmere nabogrense enn 4 m, kreves det nabovarsel til berørt nabo. Det kreves også søknad om dispensasjon fra krav til avstand eller en avstandserklæring fra Berørt nabo. Se vedlegg.

Plassering av ny pipe skal tegnes inn på situasjonskart og fasadetegninger av huset.

Nytt ildsted og pipe skal tegnes inn på plantegninger av huset.

Med hilsen

Ingvill Granodd
ingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:
avstandserklæring

