

JOSTEIN MYGE AS  
Att: Nordset Roger  
Husøyvegen 35  
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
MGZF9869	GID 112/214	2023/10757	Oddmund Røkke	Kopervik, 19.12.23

#### Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeid for eiendom 112/214 - Skrevegen 86b er godkjent med følgende krav til utførelse.

**Godkjenning av på slipp til kommunal ledning.**

**Stoppekran monteres forskriftsmessig.**

**Det skal monteres tilbakeslagsventil væskekategori 2 og vannmåler.**

**Tilbakeslagsventilen skal monteres før første uttak.**

**Er arbeid ikke påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.**

**Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.**

**Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom. Der hvor tilkobling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkobling fra rettighetshaverne.**

**Det skal inngås en skriftlig avtale om drift og vedlikehold (serviceavtale) med leverandør av pumpestasjon eller annen fagkyndig virksomhet**

Ved å tilknytte seg det offentlige anlegget, forplikter abonnenten seg samtidig til å overholde kommunens *Standard abonnementsvilkår* og *Generelle vilkår*.

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-ma-det-sokes-om/soknad-vann-avlopsarbeid/>

Tilknytningsgebyr for vann og avløp kan tilkomme. Les mer om dette på kommunens nettside:

<https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/hva-koster-det-med-vann-og-kloakk/tilknytningsgebyr/>

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189



Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Dale Kari	Colletts Gate 69	0456	Oslo